

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zakres prac:

1.1 demontaż i utylizacja lamp sufitowych w pomieszczeniach szkoły;

1.2 montaż z dostarczeniem we własnym zakresie przez wykonawcę nowych lamp LED, zgodnie ze złożoną ofertą - oświetlenie podstawowe w miejscu wszystkich zdemontowanych opraw żarowych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

1.3 wykonanie pomiarów kontrolnych natężenia oświetlenia po dokonaniu wymiany opraw, zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami;

1.4 Lokalizacja pomieszczeń objętych wymianą lamp: Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Mennicza 21-23 we Wrocławiu:

Budynek Główny:

- a) Korytarze na poziomach: przyziemie, parter, I piętro, II piętro,
- b) Pomieszczenia dydaktyczne nr 4, 14, 15, 44,
- c) Sala gimnastyczna, szatnie WF,
- d) Oświetlenie zewnętrzne

- 2. Zamawiający informuje, że przed złożeniem oferty wymagana jest wizja lokalna, oraz przeprowadzenie audytu . Brak wizji lokalnej i przygotowanego audytu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
- 3. Wizja lokalna odbyć się musi w dniach do 18.10.22 roku, w godzinach 9:00 - 12:00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu jej odbycia z kierownikiem gospodarczym szkoły, , tel.071/798-68-57wew. 110, e-mail.kierownik@sp63.wroc.pl.
- 4. Przeprowadzony i opisany audyt, musi zostać wykonany przez osoby z wymaganymi do jego wykonania uprawnieniami. Uprawnienia te muszą zostać dołączone do audytu.
- 5. Wymiana oświetlenia ma skutkować oszczędnościami w zużyciu energii elektrycznej w wymienionych pomieszczeniach, na poziomie min. 50%. Wykonany i dołączony do oferty audyt ma przedstawić wyliczenia wykazujące przewidywaną oszczędność.
- 6. Wymiana oświetlenia ma zostać zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi doświetlenia pomieszczenia o określonym sposobie użytkowania.
- 7. Zamawiający wymaga zamontowania źródeł światła w barwie neutralnej (naturalnej) 4000 K.
- 8. W przypadku zastosowania opraw liniowych, Zamawiający wymaga zamontowania opraw wzmocnionych IP 65, z niewidocznym źródłem zasilania.
- 9. Zamontowane źródła światła, w trakcie trwania 5-cio letniej gwarancji, nie mogą stracić więcej niż 20% swojej mocy.